Martik s.r.l.
via San Daniele 38
33030 COSEANO UD - ITALY
C.F. e P.IVA 02214880300

tel. +39 0432 864 000
fax +39 0432 864 002
NUMERO VERDE 800 979037
www.latik.it
vendite@latik.it
www.martik.it
info@martik.it

Latik s.r.l.
via Mons. Oscar Romero 47
33038 SAN DANIELE UD
C.F. e P.IVA 01545700302

# Cod. 918

DATI TECNICI:
- misure esterne: mm 1200x1300x2900 H
- materiale: acciaio inox AISI 304
- finitura esterna: scotch brite
- peso: 250 kg

UNITA' DI PREFILTRAGGIO
- misure: 2 unità, 580x200x18 mm l'una
- modello: filtri in carbone

UNITA PRINCIPALE DI FILTRAGGIO
- misure filtri HEPA: 610x610x292 mm
- valutazione CEN EN 182: H 13
- Sostituzione filtri: estrazione da pannello di accesso localizzato nella parte alta della doccia.

SISTEMA DI VENTILAZIONE
- ventilatore centrifugo con innesto singolo, massima capacità 4000 metri cubi all'ora con pressione di 450 Pascal
- Alimentazione: 400 V – 50 Hz
- Massimo consumo: 2,2 kW

SISTEMA DI AERAZIONE
- attraverso 18 ugelli regolabili.

CODICE 918: UNITA' PER LA DECONTAMINAZIONE DEL CORPO

MODELLO **A** – con tempi regolabili (velocità di decontaminazione e tempi operativi regolabili dall'utente, senza il sanificatore per gli stivali Pulitak).

MODELLO **B** – SOLUZIONE AVANZATA: 1) tempi regolabili, 2) nebulizzatore per le mani, 3) pannello touch-screen, 4) PULITAK COD. 926 per sanificazione di stivali come mostrato sopra.